

## 避難所用空調機器の仕様書

1：大風量一体型スポットエアコン《 参考機器型番：ES-IS112RS 》

※ 機器型番は、室内機・室外機・リモコン・風量ボリュームコントローラ（無段階）、室内機側可変風向ガイド、室外機側風向ガイド、室内外機ドレンパンなどの標準付属品一式の一体型セット型番とする。

### ◆設置台数及び機器仕様等

設置施設		指定避難所
設置台数		2台
能力	冷房定格	10.0 kW 以上
	暖房定格	11.2 kW 以上
最大風量（吹き出口1台）		83.0 m <sup>3</sup> /min 以上
消費電力	冷房定格	2.01 kW 以上
	暖房定格	2.20 kW 以上

### ○留意事項

- ① 上記参考機器によるもの、または同等品以上の新品機器を納入すること。  
参考製品以外の機器を納入しようとする場合は、質疑書と共に仕様を満たすことを証明する機器仕様図面等を期日までに提出し、事前に市の承認を得ること。
- ② 以下の付属品を取りつけること。  
【風量ボリュームコントローラ（無段階）、可変風向ガイド、室内機ドレンパン】
- ③ 維持・管理及び保守の観点から日本国内製造組立品であることの証明書を提示可能であること。
- ④ 冷房、暖房運転が可能なこと。また、内外機のドレン水を処理できる対応がしてあること。
- ⑤ 風量の仕様値は、日本産業規格(JISB8615-1)に定められた方法で測定された数値であること。
- ⑥ 吹き出し口最大風量が、83.0 m<sup>3</sup>/min 以上であること。
- ⑦ 最大運転電流が、20 アンペア以下であること。

2：納入先 立田防災倉庫  
台数 2台

3：納入期限

令和8年3月31日