消防用ホース仕様書

1 総則

- (1) この仕様書は、南国市消防署が消防活動用として購入する消防用樹脂張りホース（口径 65mm）及びこれに装着する結合金具について定める。
- (2) ホースには、自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示<消>及び日本消防検定協会の品質評価を受けて「ホースに対する品質評価試験」に合格した旨の表示<NS>が付されていること。
- (3) 装着部には、日本消防検定協会による装着部の認定を受けて「装着部に対する認定試験」に合格した旨の表示 <認> が付されていること。
- (4) 結合金具には、自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示<消>及び日本消防検定協会の品質評価を受けて「結合金具に対する品質評価試験」に合格した旨の表示<NS>が付されおり、消火活動中に不意に結合金具が外れることを防止する金具が使用されていること。
- (5) 袴部分に南国市消防署の文字を記入すること（一文字 40mm×40mm）
（結合金具オクトリング上に南国市消防署の文字を記入も可とする。）
- (6) この仕様書の細部事項に生じた疑義については、すべて消防署と協議のうえ、指示又は承認を受けるものとする。

2 物品名 消防用ホース

3 仕様

- (1) ホース
 - ア. 口径 65mm
 - イ. 長さ 20m
 - ウ. 使用圧 1.6MPa 以上
- (2) 結合金具
 - ア. 差込式結合金具
 - イ. ホース金具取付方式 リング締
- (3) 色
 - ア. 白色

4 検査

- (1) 納入検査とし、消防署において消防署担当者立ち合いの上、実施する。
- (2) 納入数量、保護布の長さ及びホースの変形等について確認を行う。
- (3) 受入検査時の不良箇所は、納期までに改善又は取替えを行うものとする。

5 納入場所及び納入期限 南国市消防本部 令和8年3月6日

6 その他

- (1) IS09001 認証取得の国内工場にて製造されたものとする。また、落札業者は契約後速やかに認証取得を証明する文書（写しでも可）を提出すること。
- (2) ホース本体に生産番号（シリアル番号）を表示し、納入後の製品管理が可能なものとする。
- (3) 保証期間は、納入後1年間とする。ただし、保証期間後であっても製造上の不備、欠陥に起因する故障又は破損の一切は、無償で取替え又は修理を行うこと。
- (4) 納入数 65mm ホース 20 本

以上